

Утверждаю:

Директор

МБУДО «Ермаковский центр  
дополнительного образования»



Л.А. Веселова

«18» марта 2022 г.

## АКТ

### результатов проведения практической отработки планов эвакуации

с. Ермаковское

«18» марта 2022 г.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 18.03.2022 г. проведена практическая отработка Плана эвакуации в образовательном учреждении МБУДО «Ермаковский центр дополнительного образования», в количестве 43 человек, из них: взрослые-28 чел., дети -15 чел..

Фактическое время эвакуации составило 4 минуты, что соответствует расчетному времени эвакуации<sup>1</sup>.

При проведении практической отработки планов эвакуации были выявлены следующие недостатки: Недостатков не выявлено

\_\_\_\_\_

Для устранения недостатков при подготовке и проведению следующей тренировки, необходимо: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Заместитель директора по АХЧ  
МБУДО «Ермаковский центр  
дополнительного образования»

О.В. Тюдешева

<sup>1</sup> Расчетное время эвакуации для различных зданий определяется по ГОСТ 12.1 004-91 «Пожарная безопасность» не должна превышать 6 минут.