

Утверждаю:

Директор

МБУДО «Ермаковский центр
дополнительного образования»



Л.А. Веселова

30 июня 2025 г.

АКТ

результатов проведения практической отработки планов эвакуации

с. Ермаковское

30 июня 2025 г.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 30.06.2025г. проведена практическая отработка Плана эвакуации в образовательном учреждении МБУДО «Ермаковский центр дополнительного образования», в количестве 16 человек, из них: взрослые -15 чел., дети - 1 чел.

Фактическое время эвакуации составило 2 минуты, что соответствует расчетному времени эвакуации¹.

При проведении практической отработки планов эвакуации были выявлены следующие недостатки: Недостатков не выявлено

Для устранения недостатков при подготовке и проведению следующей тренировки, необходимо: _____

Зам. директора по АХЧ МБУДО «Ермаковский центр
дополнительного образования»

Р. В. Скибин

¹ Расчетное время эвакуации для различных зданий определяется по ГОСТ 12.1 004-91 «Пожарная безопасность» не должна превышать 6 минут.